水質検査成績書

第　23-07672　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2023年　09月　12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	上水道			
採水年月日	2023年09月12日	時間	8時56分	天　候	前日	曇	当日	曇	
施設名	羅臼町上水道　湯の沢浄水場								
水源名称	ラウスガワ水系ラウスガワ（5022-10）								
採水地点	羅臼町海岸町　消防詰所								
採水者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課				
気温	24.7　℃	水温	17.7　℃		残留塩素	0.28　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.06　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	19.0　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.4　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　09月　12日　～　2023年　09月　22日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　09月　22日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-07673　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2023年　09月　12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年09月12日	時間	9時19分	天　候	前日	曇	当日	晴	
施設名	岬簡易水道								
水源名称	クアマベツ川水系クアマベツ川								
採水地点	羅臼町岬町　消防詰所								
採水者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課				
気温	25.5　℃	水温	10.0　℃		残留塩素	0.20　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.11　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	5.0　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2023年　09月　12日　～　2023年　09月　22日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　09月　22日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-07674　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2023年　09月　12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年09月12日	時間	10時16分	天　候	前日	曇	当日	曇	
施　設　名	峯浜簡易水道								
水源名称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ（5037-20）								
採水地点	羅臼町峯浜町　峯浜消防詰所								
採　水　者	平　尾　晃　一			所　属	羅臼町建設水道課				
気　温	23.8　℃	水　温	17.1　℃		残留塩素	0.15　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.08　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	4.9　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和4年3月31日厚生労働省告示第134号）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2023年　09月　12日　～　2023年　09月　22日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　09月　22日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-07675　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2023年　09月　12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年09月12日	時間	10時46分	天　候	前日	曇	当日	曇	
施　設　名	峯浜簡易水道								
水源名称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ（5037-20）								
採水地点	羅臼町峯浜国有林内118林班る小班								
採　水　者	平　尾　晃　一			所　属	羅臼町建設水道課				
気　温	27.8　℃	水　温	14.1　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	22	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　09月　12日　～　2023年　09月　22日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　09月　22日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　23-07676　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2023年　09月　12日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2023年09月12日	時間	10時55分	天　候	前日	曇	当日	曇	
施　設　名	峯浜簡易水道								
水源名称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ（5037-20）								
採水地点	羅臼町峯浜国有林内118林班る小班								
採　水　者	平　尾　晃　一			所　属	羅臼町建設水道課				
気　温	27.8　℃	水　温	14.1　℃		残留塩素	※　mg/L			

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮（親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離）－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	1　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮（親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離）－ウエルスライド染色法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　平成２６年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2023年　09月　12日　～　2023年　09月　22日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2023年　09月　22日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。