水質検査成績書

第　24-09212　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2024年　10月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	上水道		
採水年月日	2024年10月08日	時間	9時12分	天候	前日	曇	当日	曇
施設名	羅臼町上水道　湯の沢浄水場							
水源名称	ラウスガワ水系ラウスガワ（5022-10）							
採水地点	羅臼町海岸町　消防詰所							
採水者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課			
気温	18.1　℃			水温	15.3　℃		残留塩素	0.28　mg/L

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正　令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　10月　08日　～　2024年　10月　16日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　10月　16日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-09213　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　　稔　様

2024年　10月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道		
採水年月日	2024年10月08日	時間	9時35分	天候	前日	曇	当日	曇
施設名	岬簡易水道							
水源名称	クアマベツ川水系クアマベツ川							
採水地点	羅臼町岬町　消防詰所							
採水者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課			
気温	16.6　℃		水温	11.6　℃		残留塩素	0.24　mg/L	

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　10月　08日 ～ 2024年　10月　16日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　10月　16日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　24-09211　号

依頼者　目梨郡羅臼町栄町100の83
羅臼町長　湊　屋　稔　様

2024年　10月　08日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水				区分	簡易水道			
採水年月日	2024年10月08日	時間	10時37分	天候	前日	曇	当日	曇	
施設名	峯浜簡易水道								
水源名称	リクシベツガワ水系リクザカエガワ（5037-20）								
採水地点	羅臼町峯浜町　峯浜消防詰所								
採水者	平　尾　晃　一			所属	羅臼町建設水道課				
気温	17.9　℃	水温	12.8　℃		残留塩素	0.15　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　10月　08日 ～ 2024年　10月　16日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2024年　10月　16日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。